

**Arrêté ministériel portant l'agrément du système d'épuration individuelle  
BIO + ® fibré 7 W01 présenté par la Société Epur, sise Z.I. Bonne Fortune à 4460  
GRACE-HOLLOGNE**

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,  
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les  
articles D.222 et R.409 à R.417,  
Vu l'avis référencé 2014/avis 017 rendu par le Comité d'Experts chargés de l'examen des  
demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle en date du 13 novembre 2014,

**ARRETE**

Article 1er. L'agrément comme système d'épuration individuelle du système d'épuration  
présenté par la société EPUR à GRACE-HOLLOGNE sous les appellations commerciales **BIO  
+ ® fibré 7 W01** pour une capacité de 7 équivalent-habitants est octroyé sous le numéro  
de référence **2014/01/148/A**.

Le système d'épuration individuelle **BIO + ® fibré 7 W01** correspond au principe et à la  
description repris en annexe du présent arrêté.

Article 2. L'agrément est accordé pour cinq ans.

Article 3. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit  
prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le  
Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un  
intérêt.

Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée  
par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la  
publication de la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur , le

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des  
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal



Carlo DI ANTONIO

## Annexe

### Principe et description du système BIO + ® fibré 7 W01 de la société EPUR de GRACE-HOLLOGNE

**CAPACITÉ : 7 EH**

#### **PRINCIPE :**

Unité monobloc à trois compartiments : compartiment 1 pour le prétraitement (fosse septique toutes eaux), compartiment 2 pour une biomasse fixée immergée aérée et compartiment 3 pour le clarificateur secondaire. Ecoulement gravitaire.

Extraction des boues secondaires du clarificateur secondaire vers le prétraitement. Stockage des boues primaires + secondaires dans le prétraitement.

Chambre de visite finale pour l'échantillonnage.

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

**Cuve :** cuve monolithe circulaire en béton fibré à démoulage différé.

#### **Dispositif de prétraitement :**

Compartiment de 4.2 m<sup>3</sup>. Surface 2.2 m<sup>2</sup>. Hauteur d'eau 2 m. Entrée par coude plongeant, Ø 110 mm et sortie par pertuis circulaire de Ø150 mm, à 130 cm du fond.

Ventilation de diamètre 80 mm.

Regard de visite 60 x 60 cm propre au premier compartiment.

#### **Dispositif de traitement :**

Biomasse fixée immergée, support BIOPAC de surface spécifique 100 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> pour une surface total de 105 m<sup>2</sup> ; compartiment de 1.95 m<sup>3</sup> ; hauteur d'eau 2 m ; entrée: par pertuis circulaire de Ø150 mm, à 130 cm du fond, et sortie par passage rectangulaire 150 x 135 mm dans la cloison de séparation, à 198 cm du fond.

Aération continue par surpresseur électromagnétique linéaire (CP 80 ou similaire).

#### **Clarificateur :**

Compartiment de 1.8 m<sup>3</sup>, fond incliné à 60°. Surface 1 m<sup>2</sup>. Entrée par passage rectangulaire 150 x 135 mm, à 198 cm du fond; sortie par coude plongeant Ø 110 mm muni d'un orifice de dépressurisation.

Regard de visite 80 x 80 cm à cheval sur les deux compartiments (traitement et clarificateur).

#### **Filière boues :**

Extraction des boues secondaires du clarificateur secondaire vers le prétraitement par airlift Ø 25 mm de débit nominal 360 L/h, fréquence 6 fois 6 minutes par jour, dont la sortie coudée

(au niveau du prétraitement), s'insère dans un tuyau de diamètre 125 mm plongeant 50 cm sous le niveau d'eau.

Hauteur **maximum** de stockage des boues dans le prétraitement = 100 cm.

### **Détection des dysfonctionnements :**

Alarme sonore (buzer) sur le surpresseur (signalant les défauts suivants : membrane défectueuse, décentrage de l'axe du moteur et surtension). Arrêt de l'appareil en cas de surchauffe ou de rupture des membranes.

### **Dispositif d'échantillonnage**

Chambre de visite spécifique en aval de l'unité, avec ouverture de dimension nominale 60 cm minimum permettant le prélèvement aisé d'un échantillon d'un litre.

**Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant l'agrément du système  
BIO + ® fibré 7 W01 de la société EPUR de GRACE-HOLLOGNE**

Namur , le **09 DEC. 2014**

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal



Carlo DI ANTONIO