

Annexe III : Actions et délais maximums visés à l'article 4

| OBJET | Code de l'Eau : références légalés | ZONE IIa | ZONE IIb |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|
| | | Délais | Délais |
| <u>Eaux usées</u> | | | |
| Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) | R168 §2 | - | 4 ans* |
| <u>Hydrocarbures</u> | | | |
| Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.168, §3, alinéa 15 & §4, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. | R 168, §6,1° R.168, §6,3° | - | 2 ans immédiat |
| Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. | R 168, §6,2° R.168, §6,3° | - | 4 ans immédiat |
| Conduite de transport | R168 §3 alinéa 21 | 3 ans | 5 ans |