

ANNEXE III: Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET		ZONE IIa	ZONE IIb
		Délais	Délais
<u>Eaux usées</u>			
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales)	R168, §2		4 ans*
<u>Hydrocarbures</u>			
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.	R168, §6,2° R168, §6,3°		4 ans immédiat
<u>Autres</u>			
Panneaux	R170, §4		2 ans

*délais dès la parution au Moniteur de l'étude de zone prioritaire

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 mai 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Wez des Pourceaux E1 et E2 » sis sur le territoire de la commune de Vielsalm.

Namur, le 16 mai 2022.

La Ministre de l'Environnement,

C. TELLIER